OUR WATER MEETS THE REQUIREMENTS OF SANS 241-2:2015

Description of test November 2017	Velddrif	Redelinghuys	Porterville	Piketberg	Eendekuil	Dwarskersbos	Aurora
pH (≤5 - ≤9.7)	8,18	7,11	8,68	7,55	9,33	7,36	6,70
Conducivity (≤170)	-	88,00	9,50	63,50	10,50	-	152,00
Turbidity (≤5)	0,36	0,22	0,77	1,25	0,28	0,21	0,41
Colour (≤15)	-	8,00	<4	<4	4,00	-	<4
Calcium (N/A)	-	14,90	7,80	16,80	5,10	-	19,90
Chloride (≤300)	-	204,00	-	137,00	17,50	-	-
Flouride (≤1.5)	0,23	0,27	0,17	0,20	0,15	0,28	0,53
Dissolved Solids (≤1200)	-	626,00	73,00	455,00	79,00	-	1068,00
Iron (N/A)	-	-	30,00	-	-	-	-
Magnesium (N/A)	-	19,10	<1.1	14,20	<1.1	-	36,60
Aluminium (≤300)	<12	<12	<12	<12	<12	<12	<12
E.coli (≤1)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1